



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γιάννης Καψουλάκης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-20.58.444

ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ.Τ.Υ. : 779

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/5/2013

ΜΑΡΟΥΣΙ:

ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡΩΤ.:

ΦΑΚΕΛΟΣ: Φ.2.07

ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: Τ331-Τ-2013-Σ0779

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.463, fax 213-20.58.611

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την εφ' άπαξ προληπτική συντήρηση, καθαρισμό, απόφραξη και εκκένωση του δικτύου αποχέτευσης του Νοσοκομείου και των δομών Κ.Υ. Σπάτων, Κ.Υ. Ν. Μάκρης, Κ.Υ. Ραφήνας-Πικερμίου και Ξενώνα Λ. Πεντέλης 137

Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει:

1. Εκκένωση των στεγανών βόθρων του Νοσοκομείου, καλό καθαρίσμα και πλύσιμο αυτών.
2. Γενικό καθαρισμό του οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου του Νοσοκομείου καθώς και των Κ. Υ. Ν. Μάκρης, Κ.Υ. Σπάτων. Κ.Υ Ραφήνας- Πικερμίου και του Ξενώνα Λ. Πεντέλης 137.
3. Εκκένωση των βόθρων, καθαρίσμα & πλύσιμο αυτών στα Κ. Υ. Σπάτων, Κ. Υ. Ν. Μάκρης. Εκκένωση των στερεών από τον βιολογικό καθαρισμό . Κ.Υ Ραφήνας- Πικερμίου. Απόφραξη με πιεστικό μηχάνημα θα γίνει όπου προκύπτει πρόβλημα.
4. Προληπτικός καθαρισμός σε όλο το Νοσοκομείο σε σιφώνια, λεκάνες και κατακόρυφες στήλες. Επιπλέον μετά από απόφραξη-καθαρίσμα θα ελέγχεται ο αγωγός με ηλεκτρονική κάμερα ακριβείας ώστε να διαπιστώνουμε αν καθαρίστηκε σωστά.
5. Καθαρισμός από απόβλητα, ιζήματα, φερτά αντικείμενα όλων των φρεατίων των όμβριων των παραπάνω χώρων & απομάκρυνση αυτών με άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και σχαρών σε όλα τα φρεάτια και στην συνέχεια κατάλληλη απολύμανση.
6. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τις δυνατότητες των μηχανημάτων που διαθέτουν, σε bar, σε λίτρα νερού και σε κυβικά μέτρα αναρρόφησης
7. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επισκεφθούν το Νοσοκομείο και όλους τους άλλους προαναφερόμενους χώρους για να ενημερωθούν για το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός